

機器表

記号	名称	冷房能力 KW	暖房能力 KW	圧縮機 KW	送風機 定格出力 W		冷媒液管	冷媒ガス管	台数	備考
					室内	室外				
ACP 1	空冷ヒートポンプエアコン 床置型 標準ペア	16.0	19.0	3.3	160	60 X2	9.52	15.88	2	参考型式 PSZ-ERMP160KZ 室内機 木台 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 2	空冷ヒートポンプエアコン 床置型 標準ペア	14.0	18.2	2.8	160	60 X2	9.52	15.88	4	参考型式 PSZ-ERMP140KZ 室内機 木台 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 3	空冷ヒートポンプエアコン 床置型 標準ペア	11.2	14.0	2.1	160	60 X2	9.52	15.88	4	参考型式 PSZ-ERMP112KZ 室内機 木台 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 4	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット 4方向吹出 ツイン同時運転	16.0	19.0	3.3	120 X2	60 X2	9.52	15.88	2	参考型式 PLZX-ERMP160EEZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 5	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット 4方向吹出 ツイン同時運転	11.2	14.0	2.1	50 X2	60 X2	9.52 6.35	15.88 12.7	1	参考型式 PLZX-ERMP112EEZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 6	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット 4方向吹出 標準ペア	16.0	19.0	3.3	120	60 X2	9.52	15.88	1	参考型式 PLZ-ERMP160EEZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 7	空冷ヒートポンプエアコン 壁掛型 同時ツイン	14.0	18.2	2.8	57 X2	200	9.52	15.88	1	参考型式 PLZX-ERMP140KZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 8	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット 4方向吹出 標準ペア	11.2	14.0	2.1	120	60 X2	9.52	15.88	7	参考型式 PLZ-ERMP112EEZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 9	空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット 4方向吹出 標準ペア	8.0	10.2	1.6	120	60	9.52	15.88	1	参考型式 PLZ-ERMP80EEZ 室外機コンクリート製 三相-200V
ACP 10	空冷ヒートポンプエアコン 天井吊型 厨房用 標準ペア	14.0	18.2	2.8	80 X2	60 X2	9.52	15.88	1	参考型式 PCZ-ERMP140HZ 室外機コンクリート製 ドレンアップ 付 三相-200V
ACP 11	空冷ヒートポンプエアコン 天井吊型 厨房用 標準ペア	8.0	10.2	1.6	40	60	9.52	15.88	1	参考型式 PCZ-ERMP80HZ 室外機コンクリート製 ドレンアップ 付 三相-200V

※コンクリート基礎は建築工事 事務室にシステムリモコン(PAC-SF50AT2) 取付
※機器の操作線は本工事とする
※能力はJIS条件時

機器表

記号	名称	冷房能力 KW	暖房能力 KW	圧縮機 KW	送風機 定格出力 W		冷媒液管	冷媒ガス管	台数	備考
					室内	室外				
ACR 1	空冷ヒートポンプエアコン ルームエアコン 壁掛形 標準ペア	3.6	4.2	0.95	40	50	6.35	9.52	3	参考型式 MSZ-GV3621S-W 室外機コンクリート製 単相-200V
ACR 2	空冷ヒートポンプエアコン ルームエアコン 壁掛形 標準ペア	2.8	3.6	0.75	40	50	6.35	9.52	1	参考型式 MSZ-GV2821S-W 室外機コンクリート製 単相-200V
ACR 3	空冷ヒートポンプエアコン ルームエアコン 壁掛形 標準ペア	2.5	2.8	0.65	30	50	6.35	9.52	1	参考型式 MSZ-GV2521S-W 室外機コンクリート製 単相-100V
ACR 4	空冷ヒートポンプエアコン ルームエアコン 壁掛形 標準ペア	2.2	2.2	0.60	28	50	6.35	9.52	3	参考型式 MSZ-GV2221S-W 室外機コンクリート製 単相-100V
集中管理	システムリモコン	PAC-SF50AT2							1	
	M-NET接続用インターフェース	PAC-SK16MF							25	
	システム制御用インターフェース	MAC-3331F							8	
	伝送線用給電ユニット	PAC-SC51KU							1	

※ ドレン配管はVPとする
※ 冷媒配管はメーカー標準品 (露出部は化粧スリムダクト外仕上げとする)
※ 屋外に使用する金物はSUS製又は溶融亜鉛めっき仕上げ品とする